

Czarna Woda, dnia 17.03.2008 r.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło na postępowanie przetargowe dotyczące remontu dachu części budynku przedszkola oraz budynku gospodarczego o treści:

“Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SIWZ dotyczącej remontu dachu części przedszkola oraz budynku gospodarczego Przedszkola Publicznego w Czarnej Wodzie.

Prosimy o wskazanie jakiego typu papy uwzględnić podczas renowacji istniejącego dachu (podkładowa, wentylacyjna, wierzchniego krycia itp.) dotyczy pozycji przedmiarowej nr 16 i 32?”

Przedszkole Publiczne informuje, że:

1. w pozycji przedmiarowej nr 16 należy uwzględnić papę zgrzewalną podkładową gr 3 mm $1,11\text{m}^2/\text{m}^2 - 153,18 \text{ m}^2$ oraz papę zgrzewalną nawierzchniową gr 3,7 mm $1,18\text{m}^2/\text{m}^2 - 162,84 \text{ m}^2$
2. w pozycji przedmiarowej nr 32 należy uwzględnić papę zgrzewalną podkładową gr 3 mm $1,11\text{m}^2/\text{m}^2 - 29,1708 \text{ m}^2$ oraz papę zgrzewalną nawierzchniową gr 3,7 mm $1,18\text{m}^2/\text{m}^2 - 31,0104 \text{ m}^2$