

Czarna Woda, dnia 26.03.2008 r.

W związku z zapytaniem, jakie wpłynęło na postępowanie przetargowe dotyczące utwardzenia placu targowego i chodników w Czarnej Wodzie o treści:

“Wnioskujemy, że pozycja przedmiarowa numer 9 (utwardzenie placu targowego ul. Słowackiego) policzona jest przez analogię, w związku z powyższym prosimy o podanie norm robocizny, sprzętu oraz materiałów (cement, piasek, woda)”

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie informuje, że zgodnie z kosztorysem dla pozycji przedmiarowej nr 9 (utwardzenie placu targowego ul. Słowackiego) przewidziano następujące normy:

1. Robocizna: 0,8032 r-g/m²
2. Materiały:
 - piasek 0,125 m³ /m²
 - cement portlandzki zwykły bez dodatków “35” 0,0117t/m²
 - materiały pomocnicze 0.5%
3. Sprzęt:
 - wibrator powierzchniowy 0,13 m-g/m²